

## Uponor Combi Port Therm. Vormisch-Regelset Perfekt 45-Maxi DN40

**1099853**

- Zum Einbau in die VL-/RL-Heizungsleitung
- Einstellbereich wird auf 70 °C fix eingestellt
- Bei Einbau einer Vormischung ist ein Leistungsabfall von ca. 10 % einzurechnen
- Flachdichtend DN 40 AG
- KVS-Wert 14,0



### Ausschreibungstexte Uponor Combi Port Therm. Vormisch-Regelset Perfekt 45-Maxi

#### Spezifikation

- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

#### Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

## Uponor Combi Port Therm. Vormisch-Regelset Perfekt 45-Maxi DN40

1099853



### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)