


## Uponor Magna asennuskiskon väkänen 25mm

1005291

- Putkipidikeleistän 1009135 ja asennuskiskon 1005290 kiinnittämiseksi eristeeseen.



### Tietoa Uponor Magna asennuskiskon väkänen

#### Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysrakenne
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

#### Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

## Uponor Magna asennuskiskon väkänen 25mm

1005291



## Tekniset tiedot

LVI nro	2022901
Mittayksikkö	kpl
Z-mitta b	29 mm
Z-mitta h	49 mm
Korkeus	9 mm
Paino	0,0013 kg
Leveys	31 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi