

Uponor Vario PLUS virtausmittari 4 l/min

1009217

- Menoventtiili virtausmittarilla. Asennetaan menojakotukin alkuperäisen venttiilin tilalle.
- Virtaaman säätöalue 0,5-4 litraa/min.



Tietoa Uponor Vario PLUS virtausmittari

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

Uponor Vario PLUS virtausmittari 4 l/min

1009217

**Product code**

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	150
Tuote Yksikön pituus	10
Tuote Yksikköpaino	0,044
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	146
Pituus (l1)	74
Ulkohalkaisija_do	38

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905256068
Pakkaus GTIN PL3	06414905256075
Pakkauksen korkeus PL1	145
Pakkauksen korkeus PL3	100
Pakkauksen pituus PL1	38
Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00020938
Pakkaustilavuus PL3	0,007605
Pakkauksen paino PL1	0,094
Pakkauksen paino PL3	1,93
Pakkauksen leveys PL1	38
Pakkauksen leveys PL3	195

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi