

Accessoires pour collecteur à valves en cuivre - Adaptateur en cuivre pour valve à bille et d'équilibrage



Renseignements sur le projet

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

Données techniques

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Brass |
| Subcomponent Material | CA 360 Brass |
| End type 1 | ISO 228-G 3/4" |
| End type 2 | Sweat 3/4" |
| Cold working pressure | 246.6 psi |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes |



Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor Ball and Balancing Valves include 3/4" copper adapters and feature in-line isolation valves.

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------------|
| Ball and Balancing Valve, R20 Thread x 3/4" Copper Adapter | A5902075 | 4 | 2.133 | 1 | 0.83 |

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | Les codes | Normes | Annonces |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| Accessoires pour collecteur à valves en cuivre - Adaptateur en cuivre pour valve à bille et d'équilibrage | A5902075 | - | CSA B125 ASME A112.18.1 | - |

L'installation

Install valve according to local building code. Do not dismantle. If soldering, aim flame away from fitting. For more information, refer to the AquaPEX® Professional Plumbing Installation Guide or Radiant Floor Installation Handbook.

Applications connexes

- PEX-a Plumbing Systems
- Radiant Heating and Cooling Systems
- Permafrost Protection Systems
- Turf Conditioning Systems

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 | Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|