

# Accessoires PROPEX pour gicleur d'incendie PROPEX en laiton sans plomb (LF)



## Renseignements sur le projet

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste :              | Lieu :              |
| Ingénieur :                 | Date de soumission: |
| Entrepreneur :              | Présentée par:      |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par :      |

## Données techniques

|                         |  |
|-------------------------|--|
| End type 1              | ProPEX 1/2"  |
| Temp/pressure ratings   | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)<br>200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes  |



| Nom de la pièce                                       | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] | Equivalent length branch [ft] | Material group |
|---|-----------------|----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Fire Sprinkler Adapter Mounting Bracket, 3/4" and 1   | A7750700        | 3.171    | 2.484    | 1.839    | 0.17                     | -                             | -              |
| Fire Sprinkler Adapter Push-on Nut, 25/pkg.           | F7000005        | 2.125    | 0.233    | 2.125    | 0.01                     | 0                             | -              |
| Screws, #10 x 1 1/2", Pan Head, Full Thread, 100/pkg. | F7001500        | -        | -        | -        | -                        | -                             | -              |

## L'installation Applications connexes

- AquaSAFE™ Fire Safety Systems

## Les codes Normes Annonces

- UL 1821 -

## Notes de bas de page

## Coordonnées de la personne-ressource

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |
|---|---|---|