

# Longueurs droites bleues Uponor AquaPEX

## Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

## Données techniques

Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Le tube bleu Uponor AquaPEX® est un tuyau PEX de la méthode Engel conçu pour les systèmes de distribution d'eau potable froide, mais peut également être utilisé dans les systèmes de chauffage et de refroidissement radiants ne contenant pas de composants corrodables ferreux ou lorsque les composants ferreux sont isolés du tube.



Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 °F (60 °C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Inner diameter pipe [inch]	Outer diameter pipe [inch]	Bundle Diameter [in]	Bundle Length [in]	Weight per UOM [lbs/UOM]
1/2" Uponor AquaPEX Blue, 20-ft. straight length, 500 ft. (25 per bundle)	F3930500	0.475	0.625	3.5	258	28
3/4" Uponor AquaPEX Blue, 20-ft. straight length, 300 ft. (15 per bundle)	F3930750	0.671	0.875	4.5	258	31
1" Uponor AquaPEX Blue, 20-ft. straight length, 200 ft. (10 per bundle)	F3921000	0.862	1.125	4	258	35

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annances
Longueurs droites bleues Uponor AquaPEX	All	UPC IMC NBC of Canada IPC BC IRC UMC NSPC UFGS NPC of Canada	ASTM E119 UL 263 ASTM F1960 ASTM E84 ASTM F2023 ASTM E814 ULC S115 CSA B214 CSA B137.5 NSF/ANSI 14 NSF/ANSI/CAN 61 ASTM F876 ASTM F877 ULC S102.2 ULC S101	cNSFus-pw IAPMO-ES ICC-ES-PMG CSA CCMC PP1 TR-4 cQAlus P321 UL U.P.Code BMEC

## L'installation

Le système d'ajustement approuvé est ProPEXMD. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou au Guide d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

## Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

## Notes de bas de page

## Coordonnées de la personne-resource

Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
---	---