


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/2017



- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Elementy do mocowania rur i przewodów systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego CAPRICORN.
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Spinki
Szyny montażowe RAIL
Ekran ALUPLATE
Łuki
Uchwyt do rur mocowany na siatce zbrojeniowej
Uchwyt do rur wkręcany
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Spinki, szyny montażowe rail, ekrany grzewcze aluplate, łuki, uchwyt do rur mocowany na siatce zbrojeniowej oraz uchwyt do rur wkręcany, przeznaczone są do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-8786/2016 – Elementy CAPRICORN do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.





Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Oddział Farb i Tworzyw

Zakład Badawczo – Analityczny

ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt i wymiary	Spełnia wymagania	-
Wygląd zewnętrzny	Spełnia wymagania	-
Temperatura mięknięcia wg Vicata	PA ≥ 180 °C PA+GF ≥ 190 °C PP ≥ 120 °C	-
Wytrzymałość na rozciąganie	PA ≥ 60 MPa PA+GF ≥ 100 MPa PP ≥ 22MPa	-
Siła wrywająca rurę, działająca w kierunku prostopadłym do osi rur	Szyny montażowe RAIL ≥ 15N Łuki ≥ 15N Uchwyt do rur mocowany na siatce zbrojeniowej ≥ 15N Uchwyt do rur wkręcany ≥ 15N Ekran ALUPLATE ≥ 5N/20mm	-
Siła wrywająca spinkę	≥15N	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.






W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Dyrektor Jakości i Wdrożeń

Świebodzice, 2.01.2017
(miejsce i data wydania)


CAPRICORN S.A.
Dyrektor Działu Jakości
Monika Piekarz
.....
(podpis)

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 777 28 18

Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551
fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)

