

PDY Diverse brunnar och dylikt i mark

Föreskrivande text

- Filterbrunnar skall vara av fabrikat **Uponor Filterbrunn** XXX (storlek) eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13598-2.
- Betäckning skall uppfylla krav enligt SS-EN 124.
- Brunnsröret skall vara med vit insida.
- Brunnen skall förses med sandfång och filter för rening av partiklar och tungmetaller.
- Optimerad sedimentering och klara minst 70 % reningsgrad av partiklar AFS63 enligt DWA-A 102-2.
- Brunnen skall förses med vattenlås och klara minst 70 % reningsgrad av olja enligt DIBt-kriterier.
- Antalet kassetter skall vara XX stycken och filtermaterial av typ Filtralite P eller likvärdigt.
- Filterbrunnen utformas med filterkassetter dimensionerade för funktionsflöde XX l/s och maxflödet XX l/s.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6 meter med grundvattennivå på 5 meter.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.