

PBB.5214 Rörmagasin av PE-rör. Fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor Weholite** eller likvärdigt och minst uppfylla kraven enligt SS-EN 13476-2:2018 + A1:2020 och INSTA-CERT SBC EN 13476, februari 2022. Rör skall vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- Ändrör till rörmagasin skall förses med täta gavlar samt nedstignings- eller inspektionsschakt.
- Rören skall ha vit insida.
- Utjämningsmagasinet utformas för minst 90 % rening av partiklar större än 125 µm.

Fogning

- Fogning skall utföras med extrudersvetsning enligt tillverkarens anvisningar.