

GODKÄNNANDEBEVIS 0273/00

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: SPILLVATTEN
Brunnar, avskiljare

**Slamavskiljare av PE, liggande, BDT+KL 1, 2 och 3,
samt modell med lägre bygghöjd BDT+KL 1
fabrikat UPONOR AB**

Innehavare	Uponor AB, 513 81 Fristad, tel: 033 17 25 00, fax: 033-17 26 17. Hemsida: www.uponor.se, e-post: infose@uponor.com, Org/VAT 556548-9738.		
Produkt	Slamavskiljarna är markförlagda behållare, med 2 m ³ , 2 m ³ med låg bygghöjd, 2 m ³ med pumpbrunn, 4 m ³ och 6 m ³ våtvolum, som tillverkas i polyeten, PE. Avskiljarna har arbetsöppningar DN 560 och är försedda med låsbara lock		
Avsedd användning	Används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning före utsläpp. Slamavskiljarna är avsedda för BDT + KL - vatten från resp. ett (= max 5 personer), två eller tre hushåll.		
Handelsnamn	Uponal Slamavskiljare ingår i Uponal Infiltrationssystem.		
Bedömning	Produkten/erna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Spillvatten	6:621	1:a stycket
	Behandling av spillvatten	6:6211	1:a meningen
	Material, utförande m.m.	6:624	1:a meningen
	Utsläpp till omgivningen, allmänt	6:71	
Tillhörande handlingar	Annan bassäng, behållare, brunn o.d.	8:62	
	Installations- och skötselanvisning "Uponor, Infiltrationssystem - enskilt avlopp", daterad april 2002. Tekniska data "Uponor, Infiltrationssystem - enskilt avlopp", juni 2005.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar i avtal med nummer 210-99-0169 daterat 1999-03-05 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, SP.		

2005-12-12

Kontroll
forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe:
Uponor AB, Fristad.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/skrift på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort	Uponor AB, Fristad
P-märke	P
Certifieringsorgan	SITAC
Produktens typbeteckning	Uponal Slamavskiljare
Godkännandebevisets nummer	0273/00
Egenskaper	BDT+KL-1, -2, eller -3
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningsorgan	SP

Locket är försett med märkning "Ej nedstigning".

Bedömnings-
underlag Provningsrapporterna P103315, P103315A, 99E1 3316, PO 08422, PO 07896, P009200, P2 01124, P201158, P4 01825A, P4 01825B och F416967A alla från Sveriges Provnings- och Forsknings-institut AB (SP). Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2004-11-19.

Kommentarer Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och skall provas av miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Godkännandet gäller under förutsättning:

att tillverkarens anvisningar om tillåtet installationsdjup följs.

att avskiljaren förses med betäckning säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är låsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-11-22 och projektnummer T000546-04.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2009-11-22.



Ronald Green



Tor Bakke