



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0161/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **System wielowarstwowy UPONOR MLC: rury wielowarstwowe Uponor Uni Pipe PLUS oraz rury wielowarstwowe Uponor MLC ze złączami**

Zawierający / containing: rury wielowarstwowe Uponor Uni Pipe PLUS (PE-RT/Al/PE-RT) z bezszwową warstwą aluminium, rury wielowarstwowe Uponor MLC (PE-RT/Al/PE-RT), złącza zaprasowywane mosiężne cynowane i PPSU, złącza Uponor RTM, złącza zaciskowe

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody, wody grzewczej i chłodniczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.



Wytwórca / producer:

UPONOR GmbH
D-97 437 Hassfurt
Industriestrasse 56, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

UPONOR Sp. z o.o.
05-870 Błonie
Pass 20, Budynek K

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-04-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-04-15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 kwietnia 2015

The date of issue of the certificate: 15th April 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady