



# Uponor



## Declaration of Performance Overensstemmelses erklæring

**Producent:**

Uponor Infra AB  
Industrivägen 11  
513-32 Fristad

**Produkt:**

Uponor Infra Wehomini

**Erklærer under vort fulde ansvar:**

Produktet stemmer overens med BEK1469 af 12/12 2017, samt at kravene i DS/EN 12566-1 og DS/EN 12566-3 er eftervist.

**Deklarere værdier:**

Væsentlige Egenskaber	Yde evne	Harmoniseret teknisk specification	Effekt %	Effluent Mg/l
Watertightness	Pass	DS/EN 12566-1		
Strength	Pass	FEM Calc		
Hydraulic Efficiency	0,75 m <sup>3</sup> - 4,5m <sup>3</sup>	DS/EN 12566-1		
Treatment Efficiency	BOD ≤ 10 mg/l	BEK1469 af 12/12 2017	99	3,8
Treatment Efficiency	COD ≤ 75 mg/l	BEK1469 af 12/12 2017	96	34
Treatment Efficiency	SS	BEK1469 af 12/12 2017	98	8
Treatment Efficiency	NH <sub>3</sub> +NH <sub>4</sub> -N ≤ 5 mg/l	BEK1469 af 12/12 2017	94	1,3
Treatment Efficiency	Total-P ≤ 1,5	BEK1469 af 12/12 2017	96	0,46

**Særlige betingelser:**

Der er ingen særlige betingelser ud over dem der er beskrevet i drift og monteringsvejledningen.

**Test laboratorium:**

Finnish Environment Institute (SYKE)  
Box 140 Helsinki  
Finland  
Notified Body no 1762

**Declaration of performance:**

DS Certificering A/S  
ETA-Danmark  
Kollegievej 6  
2920 Charlottenlund

Fristad, Sverige 03/05/2018

**Uponor Infra AB**

Niila Tast

Application manager IWT

Uponor Infra AB Industrivägen 11  
513-32 Fristad Sverige