

PDB Brunnar på avloppsledning

Föreskrivande text

- Brunn skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.
- Betäckning skall uppfylla krav enligt SS-EN 124.

PDB.32 Rensbrunn av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13598-2.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 4 meter.
- Teleskopbetäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en integrerad, slitsad, tät packning mellan lock och ram. Teleskopbetäckning skall vara av fabrikat **Uponor L-63 PREMIUM** eller likvärdigt.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.