

PDF.2 Olje- och bensinavskiljare

Föreskrivande text

- Oljeavskiljare klass 1. Olje- och bensinavskiljaren skall vara av fabrikat **Uponor Oljeavskiljare** XXX eller likvärdig.
- Avskiljaren skall vara tillverkad i plast och uppfylla kraven enligt SS-EN 858.
- Oljeavskiljaren skall levereras komplett med koalesensenhet, stigarrör och automatisk avstängningsventil som skall vara kalibrerad som standard för olja och med densitet $0,85/\text{cm}^3$
- Körbar betäckning klass D400 belastningsklass och märkt med Avskiljare.
- Oljeavskiljare skall förses med larm för oljeskikt, dämning och slam. AFRISO elektronikenhet ASA-02, AFRISO oljeskiktsgivare ASA-LP, högnivågivare ASA-HLP, slamgivare ASA-SP eller likvärdigt.
- Separat provtagningsbrunn installeras efter oljeavskiljaren.
- Oljeavskiljaren installeras enligt tillverkarens anvisningar.