

## **PBB.5216      Ledning av PP-rör. Fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav**

### **Föreskrivande text**

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor Ultra Classic** eller likvärdigt och rören skall uppfylla kraven enligt SS-EN 13476-2:2018 + A1:2020 och INSTA-CERT SBC EN 13476, februari 2022. Rördelar skall uppfylla kraven enligt SS-EN 1852-1. Rören skall vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhetsklass skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- Rör och rördelar skall vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven enligt Nordic Poly Mark.

#### **Fogning**

- Fogning skall utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-2 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar.