

GODKÄNNANDEBEVIS 0023/06

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: SPILLVATTEN
Brunnar, avskiljare

Uponor sluten tank 5,3 m³, av polyeten

Innehavare	Uponor AB, 513 81 Fristad, tel: 033 17 25 00, fax: 033-17 26 17. Hemsida: www.uponor.se , e-post: infrastruktur.se@uponor.com Org/VAT 556548-9738.		
Produkt	Avloppstanken är en stående, cirkulär behållare tillverkad i polyeten, PE. Tankens volym är 5,3 m ³ . Arbetsöppningen är Ø 200.		
Avsedd användning	Uppsamling av avloppsvatten.		
Handelsnamn	Uponor sluten tank 5,3 m ³ .		
Bedömning	Tanken har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)		
	Spillvatten	6:621, 1:a stycket	
	Material, utförande m.m.	6:624, 1:a meningen	
Tillhörande handlingar	Installationsanvisning, "Uponor sluten tank 5,3 m ³ ", daterad maj 2006.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar i avtal med nummer 210-99-0169 daterat 1999-03-05 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, SP.		
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.		
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Uponor AB, Fristad.		

2006-06-21

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt/skrift på varje levererad produkt och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort	Uponor AB, Fristad
P-märke	P
Certifieringsorgan	SITAC
Produktens typbeteckning	Uponor slutna tank
Godkännandebevisets nummer	0023/06
Egenskaper	5,3m³
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningsorgan	SP

Bedömningsunderlag Provningsrapport nr F608127 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB.

Kommentarer Tanken förses med betäckning som säkras mot otillbörlig avlyftning enligt beskrivningen i installationsanvisningen.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2011-06-21.



Ronald Green



Tor Bakke