

Ventilasjonskanaler i grunn

Kanaler i grunn

Kanaler, kanaldeler skal utformes for bruk i grunnen som kanalføring for luft med nødvendig delesortiment.

Systemet skal være vanntett, både i skjøter og deler. Systemtetthet skal dokumenteres av produsent. Tetthets prøving skal utføres for hele systemet før videre anleggs arbeide igangsettes. Prøvingen skal skje etter NS 3420-H for kanaler i grunn. Hele systemet, også skjøter, skal inneha dokumentert ringstivhet tilsvarende røret. Kanalen skal leveres reine og forblendet.

Systemet kan leveras i følgende materialtyper: Polyetylen (PEH), eller Polypropylen (PP).

Sveising skal kun utføres av setifisert sveiser.

Montering skal være i følge: Leggeanvisning for plastrør utgitt av Den Norske Plastrørgruppen (DNP), samt produsentens egen legge anvisning.