

PBB.5216 Ledning av PP-rör. Fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor IQ** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13476-3:2018 + A1:2020 och INSTA-CERT SBC EN 13476, februari 2022. Rör skall vara av styvhetsklass SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- Rör och rördelar skall vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven enligt Nordic Poly Mark.
- Rör avsedda för genomtryckning eller infodring av befintlig rörledning skall vara anpassade enligt tillverkarens anvisningar.
- Rören skall ha ljus insida och vara försedda med anformade skarvlösa muffar.

Fogning

- Fogning skall utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar.