

PBB.5211 Ledning av PVC-rör. Standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor PVC Spillvattenrör** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 1401-1:2019 + A1:2023 och INSTA-CERT SBC 1401, oktober 2024. Rör skall vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhets skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- Rör och rördelar skall vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven enligt Nordic Poly Mark.

Fogning

- Fogning skall utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar.