

PDB Brunnar på avloppsledning

Föreskrivande text

- Brunn skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.

PDB.12 Nivåregleringsbrunn/Munk av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt.
- In- och utgående ledning ska monteras i botten av brunnen.
- Brunnskroppen skall ha vit insida.
- Brunnen skall utföras med u-profiler för platsmontage av nivåplankor 63 x 150 mm.
- Planskor skall vara av sågad gran eller tall, ej spontade, rakad utan vankant. Lämna spelrum mot brunnsvägg på 1-2 cm för att kompensera mot framtida svällning.
- Brunnar skall klara installationsdjup på minst 4 meter med vattennivå på 3 meter.
- Lock skall vara låsbart.