

PDB Brunnar på avloppsledning

Föreskrivande text

- Brunn skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.
- Betäckning skall uppfylla krav enligt SS-EN 124.

PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13598-2.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6 meter med grundvattennivå på 5 meter.
- In- och utgående ledning skall vara förenad till en mjukt utformad ränna. Rännan ska ha cirkulär botten, något utåtlutande väggar och får inte vara trängre än anslutande ledning.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.