


Varaosaluettelo 2025



Nereus-jakotukkimallit 1990-2016

1990-1993 HERZ-jakotukki

Jakotukki on messinkinen.
Tunnisteena sydänlogo jakotukin rungossa.



	LVI nro	Uponor nro	Tuote
	2023868	1087076	NEREUS NEULAVENTTIILI HERZ-JAKOTUKKIIN
	2023869	1087077	NEREUS TOIMILAITTEEN ADAPTERIRENGAS VA 16 M28x1,5 HERZ-JAKOTUKKIIN

1994-1996 TA-jakotukki

Messinkinen jakotukki. Putkiliitokset M22-kierteellä.
Menoventtiili on sahalaitainen, paluuventtiilin suojana on metallinen korkki.



	LVI nro	Uponor nro	Tuote
	2023867	1087075	NEREUS TOIMILAITTEEN ADAPTERIRENGAS VA 32 M28x1,5 TA-JAKOTUKKIIN
	2025709	1034386	MENOVENTTIILI
	2025806	1034387	PALUUVENTTIILI

Nereus-jakotukkimallit 1990-2016

1996-2000 MNG-jakotukki

Menopuolella toimilaite ja sulku, paluupuolella säätöventtiili.
Muovikorkin alla olevasta kuusiokoloruuvista avataan ensin 5 mm:n lukitusruuvi ja sitten 4 mm:n esisäätö x-kierrosta auki.
Putkiliitokset M22-kierteellä.



LVI nro	Uponor nro	Tuote
		NEREUS MNG-NEULAVENTTIILI EI OLE ENÄÄ UPONORIN VALIKOIMASSA, MUTTA SITÄ VOI OSTAA HONEYWELLIN KAUTTA.
	2023852 1087060	NEREUS TOIMILAITTEEN ADAPTERIRENGAS VA 80 M30x1,5 ORAS- JA MNG-JAKOTUKKIIN

2001-2003 Oras I -jakotukki 2003-2015 Oras II -jakotukki

Putkiliittimet M22-kierteellä
ORAS I harmaalla säätöpyörällä
ORAS II sinisellä säätöpyörällä

Messinkinen toimilaitteen adapterirengas M28 SKxM30 UK tarvitaan aina kun uusitaan toimilaitteita. Säätöventtiili sama kuin Oras patteriventtiileissä.

Paluuventtiilin säätöalue Oras I:

A= tehdasasento
11= minimi säätöarvo (eli eniten kiinni)
13= suurin säätöarvo
x= täysin auki

Paluuventtiilin säätöalue Oras II:

1= pienin säätöarvo
6= täysin auki




LVI nro	Uponor nro	Tuote
	2023852 1087060	NEREUS TOIMILAITTEEN ADAPTERIRENGAS VA 80 M30x1,5 ORAS- JA MNG-JAKOTUKKIIN
	2023851 1087059	NEREUS MESSINKIADAPTERI M28 SK x M30 UK
	2023855 1087063	NEREUS NEULAVENTTIILI ORAS-JAKOTUKKIIN

Nereus-jakotukkimallit 1990-2016

2008-2010 CALORINE I -jakotukki (valmistaja TIEMME)

Jakotukin rungossa ei ole Nereus-logoa, kuten Bianchi Calore II -jakotukeissa. Meno-/säätöventtiili avataan kuusiokoloavaimella. Paluu-/sulkuventtiili on toimilaitteen alla.



	LVI nro	Uponor nro	Tuote
	2023864	1087072	NEREUS NEULAVENTTIILI TIEMME-JAKOTUKKIIN
	2023865	1087073	NEREUS TOIMILAITTEEN ADAPTERIRENGAS VA 91 M30x1,5 TIEMME-JAKOTUKKIIN

2010-2020 CALORINE II -jakotukki (valmistaja BIANCHI)

Nereus-teksti jakotukin rungossa. Menopuolen tukki on ylempänä (säätö) ja paluupuolen tukki (sulku, jossa on toimilaite) alhaalla. Piirit säädetään kiertämällä x-kierrosta auki menopuolen säätöventtiilistä (taltpääruuvimeisseli).

Kierrä ensin piirit kiinni ja sitten esisäätöarvon mukaiseen asentoon = x-kierrosta auki (6 on täysin auki).



	LVI nro	Uponor nro	Tuote
	2023862	1087070	NEREUS TOIMILAITTEEN ADAPTERIRENGAS VA 10H M30x1,5 BIANCHI-JAKOTUKKIIN
	2023857	1087065	MENOVENTTIILIN VARAOSA, BIANCHI
	2023858	1087066	NEREUS NEULAVENTTIILI BIANCHI-JAKOTUKKIIN
	2032205	1064584	PUTKILIITINPARI 17x2,0
	2032207	1064584	PUTKILIITINPARI 20x2,0

Termostaatit, toimilaitteet ja liittimet

Kaikkiin vanhoihin järjestelmiin sopii tilalle nykyisin myytävät termostaatit.

	LVI nro	Uponor nro	Tuote
	2023843	1086465	TOIMILAITTE 230 V NO (sisältää soviterenkaan Bianchin vuosina 2010-2020 myynnissä olleeseen jakotukkiin)
	2023844	1086466	TOIMILAITTE 24 V NO (sisältää soviterenkaan Bianchin vuosina 2010-2020 myynnissä olleeseen jakotukkiin)

Uponor Suomi Oy
Kouvolaantie 365, PL 21
15561 Nastola

P 030 410 8500
E asiakaspalvelu@uponor.com
W www.uponor.com/fi-fi

01_2025