



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

**ATEST HIGIENICZNY** B-BK-60210-1461/19  
**HYGIENIC CERTIFICATE** ORIGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Rury, kształtki, elementy konstrukcyjne instalacji przemysłowej**

Zawierający / containing: polietylen EL-LENE H 1000 PC

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Uponor Infra Sp. z o.o.  
97-410 Kleszczów  
ul. Przemysłowa 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Uponor Infra Sp. z o.o.  
01-217 Warszawa  
ul. Kolejowa 5/7



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022.12.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022.12.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 grudnia 2019

The date of issue of the certificate: 13th December 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*Zy. Maciej Szostak*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH