
Uponor Infra Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217

Tel: +48 22 864 52 25

Fax: +48 22 835 00 59



**WYKONYWANIE W WARUNKACH ZIMOWYCH POŁĄCZEŃ
RUR PEHD Uponor Infra – ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE**

Oprócz przestrzegania zasad ujętych w "OGÓLNYCH WARUNKACH PRACY GRUPY SERWISOWEJ FIRMY Uponor Infra Sp. z o.o. zgrzewanie doczołowe" należy spełnić poniższe warunki:

1. Miejsce wykonywania połączenia powinno być osłonięte przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg, wiatr) poprzez namiot.
2. Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej +5°C miejsce wykonywania połączenia należy osłonić używając namiotu a przestrzeń pod nim ogrzewać za pomocą dmuchawy gorącego powietrza do temperatury powyżej +5°C.
3. Końce zgrzewanych rur należy zabezpieczyć, aby uniknąć chłodzenia poprzez przewiew, zakładając na nie zaślepki.

Przestrzeganie powyższych warunków gwarantuje uzyskanie połączenia spełniającego wymagania wytrzymałości i szczelności.

Uponor Infra Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie prac ze względu na warunki atmosferyczne.

OW-UPO-17
Wyd.01

- Powyższe oparte na opinii GIG i DVS-2207