

GODKÄNNANDEBEVIS 0685/94

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: SPILLVATTEN
Brunnar, avskiljare

Slamavskiljare av PE, liggande, BDT och BDT+KL fabrikat UPONOR AB

Innehavare	Uponor AB, 513 81 Fristad, tel: 033 17 25 00, fax: 033-17 26 17. Hemsida: www.uponor.se, e-post: infose@uponor.com, Org/VAT 556548-9738.		
Produkt	Slamavskiljaren är en liggande behållare bestående av två eller tre kammare och tillverkas i polyeten, PE. Avskiljarna som omfattas av detta bevis består av olika kombinationer av två moduler, en á 0,5 m ³ med arbetsöppning DN 400 och en á 1,0 m ³ med arbetsöppning DN 400. Arbetsöppningarna är försedda med låsbara lock. Typgodkännandet omfattar slamavskiljare med följande storlekar och beteckningar: 1,0 m ³ , 2-kammartyp : BDT, 1 hushåll 1,5 m ³ , 2-kammartyp : BDT, 1 hushåll 2,0 m ³ , 3-kammartyp : BDT+KL, 1 hushåll 3,0 m ³ , 3-kammartyp : BDT+KL, 1 hushåll, extra stor slamvolym 4,0 m ³ , 3-kammartyp : BDT+KL, 2 hushåll		
Avsedd användning	Används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning före utsläpp. Slamavskiljarna är avsedda för BDT - vatten från ett hushåll eller BDT + KL - vatten från ett (= max 5 personer) alternativt två hushåll.		
Handelsnamn	Uponal Slamavskiljare.		
Bedömning	Produkten/erna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Spillvatten 6:621 1:a stycket Behandling av spillvatten 6:6211 1:a meningen Material, utförande m.m. 6:624 1:a meningen Utsläpp till omgivningen, allmänt 6:71 Annat bassäng, behållare, brunn o.d. 8:62		


Tillhörande handlingar	Installations- och skötselanvisning "Uponor, Infiltrationssystem - enskilt avlopp", daterad april 2002. Tekniska data "Uponor, Infiltrationssystem - enskilt avlopp", juni 2005. Lista över äldre modeller daterad 2004-11-22.																
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar i avtal med nummer 210-99-0169 daterat 1999-03-05 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, SP. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.																
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Uponor AB, Fristad.																
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/skrift på varje levererad produkt/förpackning och omfattar: <table><tr><td>Tillverkarens namn och tillverkningsort</td><td>Uponor AB, Fristad</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>☐</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Uponor Slamavskiljare</td></tr><tr><td>Godkännandebevisets nummer</td><td>0685/94</td></tr><tr><td>Egenskaper</td><td>BDT-1, BDT+KL1 alt -2</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr></table> Locket är försett med märkning "Ej nedstigning".	Tillverkarens namn och tillverkningsort	Uponor AB, Fristad	P-märke	☐	Certifieringsorgan	SITAC	Produktens typbeteckning	Uponor Slamavskiljare	Godkännandebevisets nummer	0685/94	Egenskaper	BDT-1, BDT+KL1 alt -2	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningsorgan	SP
Tillverkarens namn och tillverkningsort	Uponor AB, Fristad																
P-märke	☐																
Certifieringsorgan	SITAC																
Produktens typbeteckning	Uponor Slamavskiljare																
Godkännandebevisets nummer	0685/94																
Egenskaper	BDT-1, BDT+KL1 alt -2																
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum																
Besiktningsorgan	SP																
Bedömningsunderlag	Provningsrapport daterad 1993-01-11, provningsrapporterna 96H22334, 96E1 2619, P103315, P103315A och F402857B, alla från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP). Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 1994-05-02.																
Kommentarer	Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och skall provas av miljö- och hälsoskyddsmynd. Godkännandet gäller under förutsättning: att avskiljare avsedd för markförläggning dimensioneras för aktuell jord- och trafiklast samt för jordtryck. att avskiljaren förses med betäckning säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är låsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.																

2005-12-12

Kommentarer
forts.Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-11-22 och
projektnummer T100590-01.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t o m 2009-11-22.


Ronald Green
Tor Bakke