

PDY.4 Infiltrationskassetter

- Kassetter skall vara av fabrikat **Uponor Infiltrationskassetter Smart 211 I/40 ton** eller likvärdigt.
- Kassetter skall vara försedda med spol- och inspektionskanal med åtkomst via separat inspektionsbrunn med sandfång.

Fogning

- Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.