

PBB.5216 Ledning av PP-rör. Fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida och med utvändig dimensionsserie av fabrikat **Uponor Ultra Rib 2 Blue** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt EN 13476-3:2018 + A1:2020 och INSTA-CERT SBC EN 13476, februari 2022. Rör skall vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhets skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- I tillägg skall rörets innerskikt/slitskikt ha en minsta vägg tjocklek op 1 % av rörets invändiga diameter dock minst 2,5 mm.
- Rör och rördelar skall vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven enligt Nordic Poly Mark.
- Rör skall innehålla minst 55 % förnyelsebar (fossilfri) råvara. Innehåll av förnyelsebar (fossilfri) råvara skall deklarerats genom så kallad massbalansering, vid varje enskilt leveranstillfälle. Utfärdare av deklaration skall vara tredjepartscertifierad enligt ISCC PLUS eller likvärdigt.

Fogning

- Fogning skall utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar.