

• INSTA-CERT.

SERTIFIKAATTI

Myönnetty: 2017-02-27
Ensimmäinen versio myönnetty: 1995-10-26
Nro/Versio: 4014-09

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:



Merkit, joilla osoitetaan tuotteen kelpoisuus
juomavesikontaktiin



Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin 020 129 211	Faksi 020 129 210
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Nastola	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät paineellisen veden johtamiseen ja paineviemäröintiin. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U).	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 1452-1	Erityisohjeet SBC 1452
Tuotteen erittely PVC-U -paineputket liitteen 1 mukaan. Hyväksytyt raaka-aineet ja tiivisteet liitteen 2 mukaan (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin päivämäärä muuttuu vain mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA SERTIFIOINTI OY

Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro 4014-09

Myönnetty 2017-02-27

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

PVC-paineputket

Tuotenimi	Uponor-paineputkijärjestelmä PVC
Seinämäsarja	SDR 41
Paineluokka	PN6
Halkaisijat, mm	110 - 630
- kokoluokat 2 ja 3	
Seinämäsarja	SDR 26
Paineluokka	PN10
Halkaisijat, mm	110 - 630
- kokoryhmät 2 ja 3	
Valmistuspaikan tunnus	1