

PDB Brunnar på avloppsledning

Föreskrivande text

- Brunn skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.
- Betäckning skall uppfylla krav enligt SS-EN 124.

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast

- Brunnar skall vara av fabrikat **Uponor Accesso** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13598-2.
- Brunnar skall klara ett installationsdjup på minst 6 meter med grundvattennivå på 5 meter.
- Anslutningarna skall vara avvinklingsbara minst 7 grader i samtliga riktningar.
- Teleskopbetäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en integrerad, slitsad, tät packning mellan lock och ram. Teleskopbetäckning skall vara av fabrikat **Uponor U-600/560 PREMIUM** eller likvärdigt.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.