

**Uppgradera rumsreglering.
Byte från Control System till
Smatrix Pulse.**

Uponor

Trådbundet system



C33 (6 kanaler)



C35 (12 kanaler)



T-35 termostat




T-38 termostat


Vid byte från Control System trådbundet styrsystem till Uponor Smatrix Base Pulse måste reglercentral samt termostater bytas ut.

Har du rätt antal kablar?

För att byta till Smatrix Pulse trådbunden rumsreglering behöver du kontrollera att du har en 4-ledad kabel installerad, eller har möjlighet att byta till det.



Exempel på 4-ledad kabel



**Reglercentral + COM-modul
Smatrix Base Pulse**

För att styra systemet via Smatrix Pulse-appen
RSK nr 2988175

**Reglercentral
◀ med eller utan ▶
COM-modul**



**Kopplingsmodul
Smatrix Base Pulse**

Sex extra kanaler. Kompletteras vid behov.
RSK nr 2988492




**Termostat
◀ med eller utan ▶
display**



**Termostat
Smatrix Style T-149**

RSK nr 2987813 + 2987815 Vit
RSK nr 2987814 + 2987816 Svart



**Reglercentral
Smatrix Base Pulse**
Klarar sex stycken termostater och
åtta styrdon
RSK nr 2988491



**Termostat
Smatrix T-145 POD**
RSK nr 2987782

Trådlös system



I-75 Manöverpanel



C-55 Reglercentral



C-56 Reglercentral



I-76 Manöverpanel


Vid byte från Control System trådlöst styrsystem till Uponor Smatrix Wave Pulse måste reglercentral samt termostater bytas ut. COM-modulen ersätter manöverpanelen i form av en app.



T-55 termostat



T-75 termostat



**Reglercentral + COM-modul
Smatrix Wave Pulse**


För att styra systemet via Smatrix Pulse-appen
RSK nr 2988494

**Reglercentral
◀ med eller utan ▶
COM-modul**



**Kopplingsmodul
Smatrix Wave Pulse**

Sex extra kanaler. Kompletteras vid behov.
RSK nr 2988496



**Reglercentral
Smatrix Wave Pulse**

Klarar sex stycken termostater och
åtta styrdon
RSK nr 2988495



**Termostat
Smatrix Style T-169**
RSK nr 2987818 Vit
RSK nr 2987819 Svart



**Termostat
◀ med eller utan ▶
display**



**Termostat
Smatrix T-165 POD**
RSK nr 2987788

Äldre styrdon som behöver bytas ut vid uppgradering till Smatrix Pulse*

* Äldre styrdon rekommenderas att dessa byts ut.
De fungerar inte garanterat som önskat tillsammans med Smatrix Pulse.



Cazzaniga
- 1986



Möhlenhoff
1986-1996



TA
1995



Möhlenhoff
1996-1998



Wirsbo
1998-2006



Smatrix Pulse- kompatibla styrdon



Wirsbo Styrdon
med lekande mutter



Uponor Styrdon
med bajonett



Uponor Styrdon
med lekande mutter

24v för Vario Plus (komposit) RSK nr 2418961
24v för RWG/WGF (mässing) RSK nr 5398252

Reglersystem, Kopplingsmodul och Termostat.

Valbara artiklar för uppgradering till Smatrix Pulse

Uponor Smatrix Base Trådbunden rumsreglering	RSK nr
Base Reglersystem Pulse X-245 + Pulse COM R-208 6X *	2988175
Base Reglercentral Pulse X-245 Bus 6X	2988491
Base Kopplingsmodul Pulse M-242 Bus 6X	2988492
Base Termostat M. RH Style T-149 Bus VIT	2987813
Base Termostat M. RH Style T-149 Bus SVART	2987814
Base Termostat T-145 Bus Pod	2987782
Givare Golv/fjärr S-1XX	5398335
Base Väggdistans Style T-149 A-14X VIT	2987815
Base Väggdistans Style T-149 A-14X SVART	2987816

* 1 st. COM-Modul klarar fyra st. reglercentraler

Uponor Smatrix Wave Trådlös rumsreglering	RSK nr
Wave Reglersystem Pulse X-265 + Pulse COM R-208 6X *	2988494
Wave Reglercentral Pulse X-265 6X	2988495
Wave Kopplingsmodul Pulse M-262 6X	2988496
Wave Termostat M. RH style T-169 VIT	2987818
Wave Termostat M. RH style T-169 SVART	2987819
Wave Termostat T-165 Pod	2987788
Givare golv/fjärr S-1XX	5398335

* 1 st. COM-Modul klarar fyra st. reglercentraler

Uponor Vario Styrdon	RSK nr
Vario PLUS Styrdon 24V NC 30X1,5 (Komposit fördelare)	2418961
Vario B Styrdon 24V NC 28X1,5 (Mässingsfördelare RWG/WGF)	5398252

Uponor

Uponor Corporation

Äyritie 20
01510 Vantaa
Finland

T +358 (0)20 129 211
www.uponor.com