

PBB.54 Ledning av plaströr. Infiltrationsrör i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor Infiltrationsrör** eller likvärdigt.
- Rör och gavlar skall vara slitsade.
- Infiltrationsröret förses med rens- och spolmöjlighet genom anborrning av teleskopbetäckning eller nedstigningsbrunn.
- Teleskopbetäckning skall vara försedd med låsbart lock, utformas med en integrerad slitsad, tät packning mellan lock och ram och vara av fabrikat **Uponor L-65 PREMIUM** eller likvärdigt.
- Betäckning skall vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.

Fogning

- Fogning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar.