

Mode d'emploi – Actionneur thermique pour chauffage et refroidissement rayonnants

L'actionneur thermique à quatre fils d'Uponor (A3023522) consomme peu d'énergie (1 W) et comprend trois bagues adaptatrices assurant sa compatibilité avec les collecteurs suivants :

- Collecteur de chauffage en plastique technique (EP)
- Collecteur TruFLOW^{MC} Jr.
- Collecteur en acier inoxydable
- Collecteur TruFLOW Classic



Actionneur thermique avec bague adaptatrice

Bagues adaptatrices



A2671300 (Bague pour collecteurs de chauffage en EP)




A2771060 (Bague pour collecteurs en acier inoxydable)




A2870100 (Bague pour collecteurs TruFLOW)

Installation de l'actionneur



1. Visser la bague adaptatrice sur la vanne




2. Placer l'actionneur en position verticale sur la bague adaptatrice




3. Pousser vers le bas pour enclencher l'actionneur sur la bague


Positionnement de l'actionneur



Vertical



Vertical (renversé)



Horizontal


L'actionneur peut être installé en position verticale ou horizontale, comme illustré ci-haut.

Note : L'actionneur est livré en position partiellement ouverte. Pour déverrouiller cette position, appliquer du courant pendant au moins 6 minutes afin d'empêcher la circulation dans les boucles.


Branchement de l'actionneur avec le module de commande de zones d'Uponor (A3031003 ou A3031004)



IMPORTANT : LES COULEURS DES FILS ONT CHANGÉ. Veuillez consulter les schémas suivants pour vérifier les branchements appropriés et éviter d'endommager l'actionneur



Branchement de l'actionneur avec les thermostats de chauffage d'Uponor



Spécifications

Tension de fonctionnement : 24 V CA/CC, 60 Hz

Puissance de fonctionnement : 1,0 W

Courant d'appel maximal : 200 mA pour 2 min. max.

Interrupteur de fin de course

Courant d'interruption : 24 V CA, 0,5A

Température ambiante : 0°C à 60°C (32°F à 140°F)

Température de stockage : -25°C à 60°C (-13°F à 140°F)

Uponor inc.

5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA

Tél. 800.321.4739

Télé. 952.891.2008

Uponor Itée

6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4 CANADA

Tél. 888.994.7726

Télé. 800.638.9517

uponor

Moving > Water