


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

- A-ból B-be vagy hőszivattyú csatlakozó cső, fűtés és hűtés
- Két közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR 11
- Két kábelcsatorna az áram- és adatkábelek számára
- Max. terhelés 6 bar / 95°C
- Színes középprofil az előremenő- és a visszatérő vezeték összetévesztésének elkerülése érdekében
- PEX hab, HDPE burkolat



### Leírás Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

#### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) vagy PN 10 (SDR 7,4), oxigénzáróság az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

#### Alkalmazás


- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

**Measurements**

Hajlítási sugár M	0,5
Hossz	200
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	32
Külső átmérő_do2	32
Falvastagság_s1	2,9
Falvastagság_s2	3,5

**Product code**

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

**Méreték**

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	1,655
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905473526
Csomagolás magassága PL1	2200
Csomagolás hossza PL1	2200
Csomagolási mennyiség PL1	200
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	7,26

Csomagolás súlya PL1	331
Csomagolás szélessége PL1	1500

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)