


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x25x2,3/140

**1118580**

- Fűtés és hűtés
- Két közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR11
- Max. Terhelés 6 bar / 95°C
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az előremenő és a visszatérő vezeték összetévesztése.
- VIP+PEX hab, HDPE burkolat"



### Leírás Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

#### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabványon alapuló, természetes színű, PN 6 (SDR 11), EN 15632 szabványon alapuló oxigénzáróságú, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső.
- Szigetelőanyag: Forradalmi szigetelőanyag rendkívül alacsony lambda-értékkel, tartósan rugalmas, zárt cellás PE-X habbal kombinálva.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

#### Alkalmazás


- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x25x2,3/140

1118580

**Measurements**

Hajlítási sugár M	0,4
Külső átmérő_do	140
Külső átmérő_do1	25
Külső átmérő_do2	25
Falvastagság_s1	2,3
Falvastagság_s2	2,3

**Product code**

Item no EAN	6414905519095
Item no GF	35001118580
Item no GTIN	06414905519095
Item no LVI	3010242
Item no NRF	8360957
Item no RSK	2266367
Item no VVS	087808425

**Méreték**

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,7
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905552924
Csomagolás magassága PL1	2200
Csomagolás hossza PL1	2200
Csomagolási mennyiség PL1	200

Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	7,26
Csomagolás súlya PL1	340
Csomagolás szélessége PL1	1500

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)