

Referanse

Brannvannstanker på 108 m³ til Kragerø Resort



Uponor engasjement

- ✓ To stk. 108 m³ brannvannstanker á 2400 mm Weholite, med 13,5 m lengde. En av tankene har teknisk rom med to stk. trykkøkningpumper levert av KSB.

Brannvannstanker på 108 m³ til Kragerø Resort

Vi har levert to stk. 13,5 m lange brannvannstanker på 108 m³ med en innvendig diameter på 2400 mm til Kragerø Resort. En av tankene har et teknisk rom der det er to stk. trykkøkningpumper fra KSB. Tankene er produsert i Weholite (dobbelvegget PE) og er kjøresterke. Det skal etableres oppstillingsplass for utrykningskjøretøy over dem.

Prosjektfakta

Location	Ferdigstilt
Stabbestad, Norway	2025
Bygningstype	Product systems
Kommersielt område	Drikkevann

Partnere

Entreprenør: SØR Entreprenør AS

Bilder fra prosjektet





+GF+

Adresse

Uponor AS
Karenslyst Allé 8B
0278 Oslo

Telefon 64956600
W www.uponor.com