


Uponor Combi Port M-Pro HeatInterface UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

Stacja mieszkaniowa typu UFH do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania podłogowego (zawiera grupę mieszającą z pompą obiegową).

Oznaczenia:


- 15, 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DT – regulator różnicy ciśnień w obiegu grzewczym stacji mieszkaniowej dla ciepłej wody użytkowej
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z zaworem bezpieczeństwa, pompą cyrkulacyjną i regulatorem różnicy ciśnień
- MS – zestaw mieszający z pompą obiegową, termostatem i zaworem zwrotnym dla obiegu grzewczego mieszkania
- TL – termostacyjny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- UL – termostacyjny ogranicznik temperatury dla obiegu ogrzewania podłogowego
- SS – termostacyjny wyłącznik bezpieczeństwa dla obiegu grzewczego mieszkania
- ZA – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania z siłownikiem 2-punktowym w komplecie
- 2C – drugi obieg grzewczy z dodatkowym zaworem strefowym (bez siłownika, bez obiegu mieszającego)



No about information

Uponor Combi Port M-Pro HeatInterface UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852



Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	556 mm
Długość (l1)	33 mm
Z-measurement k	538 mm
Z-measurement b1	50 mm
Z-measurement b2	65 mm
Z-measurement h	123 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement h2	75 mm
Z-measurement w	628 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	10

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl