

Uponor Vario PLUS umetak povratnog ventila

1005250

- Za regulaciju protoka u povratnom toku, funkcija isključivanja



Generalne informacije Uponor Vario PLUS umetak povratnog ventila

Specification

- Modularni poliamidni razdelnik ojačan staklenim vlaknima sa 1,3,4,6 petlji za povezivanje sa osnovnim kompletom
- priključak desno ili levo sa ravnim zaptivačem ili priključak odozdo sa opcionim setom kolena
- napajanje sa zaštitnim (LS) ventilom za balansiranje sa prstenom za podešavanje ili napajanje sa meračem protoka (FM) za balansiranje
- prikaz zatvaranja i protoka
- prsten za podešavanje za balansiranje bez alata
- pripremljena mesta za etikete sa imenima prostorija
- povrat sa ventilima i kapama, pripremljen za aktuatore
- petlja priključak G3/4" eurokonus
- korak petlje 50 mm
- Međusobni ramak sabirnika i razdelnika 225 mm

Aktuator:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se bez napajanja

Application

- za podno grejanje i hlađenje
- mogućnost kombinovanja sa aktuatorima MT 30x1,5

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS umetak povratnog ventila

1005250

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 4016203787149

Item no GTIN 04016203787149

Item no LVI 2025805

Item no NRF 8361177

Item no RSK 2418980

Item no VVS 087604106

Dimenzije

Висина јединице 20

Дужина јединице 45

Тежина јединице 0,014

Ширина јединице ставке 20

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905251865

Паковање ГТИН ПЛ3 06414905251872

Висина паковања ПЛ1 40

Висина паковања ПЛ3 70

Дужина паковања ПЛ1 80

Дужина паковања ПЛ3 390

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ3 10

Тип паковања ПЛ1 Plastic_Bag

Тип паковања ПЛ3 Box

Запремина паковања ПЛ1 0,000384

Запремина паковања ПЛ3 0,0036855

Тежина паковања ПЛ1	0,034
Тежина паковања ПЛ3	0,39
Ширина паковања ПЛ1	120
Ширина паковања ПЛ3	135

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs