


Uponor MLC zátka na tlakovú skúšku 16

1013756


- Opakovane použiteľná zátka na tlakovú skúšku inštalácií, priskrutkovaná na zrezanú rúru.
- Po ukončení tlakovej skúšky odskrutkujte zátka na tlakovú skúšku z potrubia a odrežte ju na požadovanú dĺžku (dĺžka zátky + 1,5 mm).



Žiadne informácie o aplikácii

Uponor MLC zátka na tlakovú skúšku 16

1013756



Technické informácie

Množstvo položky 1	20
Množstvo položky 2	7680
Položka (merná jednotka)	ks
Valcový závit G	1/2 inch
Dĺžka (l)	52 mm
Dĺžka (l1)	14 mm
Dĺžka (l2)	30 mm
Z-rozмеры z1	8 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk